

Certificazioni Roll Up Freezer



Test	Risultato	Dimensioni L x H (mm)	Normativa di riferimento
Salvaguardia dai pericoli da impatto	Conforme	2000 x 3000	EN 13241 EN 12453 RP 343296/107/CPR
Sostanze pericolose	non presenti	6200 x 4200	EN 13241 RP 311930/8164/CPR
Grado IP scheda elettronica per automazione	IPX5	-	CEI EN 60529 RP 364181
Grado IP tastiera di comando	IP66	-	CEI EN 60529 RP 364182
Grado IP pulsante emergenza	IP55	-	CEI EN 60529 RP 364182
Compatibilità Elettromagnetica	Conforme	-	EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 Direttiva 2014/30/UE R17126501
Potenza Sonora	70,3dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017
Pressione Sonora	63,0dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017

Roll Up Freezer Certifications



Test	Result	Dimensions L x H (mm)	Reference standards
Protection against impact hazards	Compliant	2000 x 3000	EN 13241 EN 12453 RP 343296/107/CPR
Hazardous substances	not present	6200 x 4200	EN 13241 RP 311930/8164/CPR
IP degree of electronic card for automation	IPX5	-	CEI EN 60529 RP 364181
IP degree of control keyboard	IP66	-	CEI EN 60529 RP 364182
IP degree of emergency push button	IP55	-	CEI EN 60529 RP 364182
Electromagnetic compatibility	Compliant	-	EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 Directive 2014/30/UE R17126501
Sound power	70,3dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017
Sound pressure	63,0dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017

Certifications Roll Up Freezer



Essai	Résultat	Dimensions L x H (mm)	Normes de référence
Sauvegarde des dangers d'impacts	Conforme	2000 x 3000	EN 13241 EN 12453 RP 343296/107/CPR
Substances dangereuses	non présentes	6200 x 4200	EN 13241 RP 311930/8164/CPR
Indice IP carte électronique pour automatisation	IPX5	-	CEI EN 60529 RP 364181
Indice IP clavier de commande	IP66	-	CEI EN 60529 RP 364182
Indice IP bouton d'urgence	IP55	-	CEI EN 60529 RP 364182
Compatibilité électromagnétique	Conforme	-	EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 Directive 2014/30/UE R17126501
Puissance sonore	70,3dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017
Pression sonore	63,0dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017



Zertifizierung Roll Up Freezer

Test	Ergebnis	Maße L x H (mm)	Referenzrichtlinie
Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Zusammenstößen	Konform	2000 x 3000	EN 13241 EN 12453 RP 343296/107/CPR
Gefährliche Stoffe	Nicht vorhanden	6200 x 4200	EN 13241 RP 311930/8164/CPR
IP-Grad Elektronikblatt für Automatisierung	IPX5	-	CEI EN 60529 RP 364181
IP-Grad Bedientastatur	IP66	-	CEI EN 60529 RP 364182
IP-Grad Notfall-Schalter	IP55	-	CEI EN 60529 RP 364182
Elektromagnetische Verträglichkeit	Konform	-	EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 Richtlinie 2014/30/UE R17126501
Schallleistung	70,3dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017
Schalldruck	63,0dB	-	EN ISO 3746 EN ISO 11203 RP 2017